

# PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu  
des produits de construction et d'aménagement  
Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/59 modifié)

**N° RA18-0248**

**Valable 5 ans à compter du 16 août 2018**

**Matériau présenté par :** BENCORE SRL  
Via Provinciale Nazzano, 20  
54033 CARRARA  
ITALIE

**Marque commerciale :** HEXABEN Large 19 mm

**Description sommaire :**

Panneau composite constitué d'une âme en nid d'abeille aluminium revêtue sur les deux faces d'un parement à base de PETG contrecollé.

Epaisseur nominale de l'âme en nid d'abeille :  $15 \pm 1$  mm.

Epaisseur nominale des parements : 1,5 mm.

Epaisseur totale nominale : 19 mm.

Masse surfacique totale mesurée : environ 4,1 kg/m<sup>2</sup>.

Coloris : aluminium.

**Nature de l'essai :** Essai par rayonnement  
Essai pour matériaux fusibles

**Classement :**

**M3**

**Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) :** Non limitée a priori.  
compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° RA18-0248 annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens du code de la consommation. Seul le rapport électronique signé avec un certificat numérique valide fait foi en cas de litige. Ce rapport électronique est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans. La reproduction de ce rapport électronique n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Fait à Champs-sur-Marne, le 12 novembre 2018

**Le Chef du Laboratoire  
Réaction au Feu**

**Nicolas ROURE**

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal et rapport d'essais annexé.

**CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT**

Siège social > 84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2

Tél. : +33 (0)1 64 68 84 12 – reaction@cstb.fr – www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS